

Приложение к Правилам благоустройства
муниципального образования город Армавир,
утвержденным решением Армавирской городской Думы
от 22 июля 2015 года № 780

Требования к внешнему виду фасадов и ограждений конструкций зданий,
строений, сооружений и их архитектурной подсветке

Таблица 1

Многоквартирные жилые	Социальные	Общественные	Индивидуальные жилые	Обслуживающие
<p>1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2. Блокированная жилая застройка 3. Среднеэтажная жилая застройка 4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)</p>	<p>1. Обслуживание жилой застройки 2. Дома социального обслуживания 3. Общежития 4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 5. Стационарное медицинское обслуживание 6. Медицинские организации особого назначения 7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 8. Среднее и высшее профессиональное образование</p>	<p>1 Объекты культурно-досуговой деятельности 2 Государственное управление 3. Представительская деятельность 4. Проведение научных исследований 5. Проведение научных испытаний 6. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 7. Деловое управление 8. Объекты торговли (торговые центры, ТРЦ и др.) 9. Рынки 10. Магазины 11. Банковская и страховая деятельность 12. Общественное питание 13. Гостиничное обслуживание 14. Проведение азартных игр 15. Выставочно-ярмарочная деятельность 16. Обеспечение занятий спортом в помещениях 17. Туристическое обслуживание 18. Научно-производственная деятельность 19. Обеспечение внутреннего правопорядка 20. Курортная деятельность 21. Санаторная деятельность</p>	<p>1. Для индивидуального жилищного строительства 2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)</p>	<p>1 Хранение автотранспорта 2. Предоставление коммунальных услуг 3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 4. Оказание социальной помощи населению 5. Оказание услуг связи 6. Бытовое обслуживание 7. Приюты для животных 8. Обеспечение дорожного отдыха 9. Автомобильные мойки 10. Ремонт автомобилей 11. Склад</p>

Требования к внешнему облику фасадов объектов ВРИ 1, 2., 3., 4. относящихся к группе «Многоквартирные жилые»

Таблица 2

№	Параметр	Конструктивный элемент	Требования
1	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений	1.1 Стены	<p>1.1.1 В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% общей площади фасадов) и не более двух - в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 40% общей площади фасадов).</p> <p>1.1.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL:</p> <p>- основные оттенки - 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 9010;</p> <p>- дополнительные оттенки - 8028, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 8002, 060 50 30, 1011, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 1020, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 7004, 7001, 7015, 7037, 7048, 080 60 05, 7009, 120 60 05, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7035, 9010.</p> <p>1.1.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.1.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение наличников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.2 Окна	<p>1.2.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8014, 7021, 1002, 9010, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 9005.</p> <p>1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.</p> <p>Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий).</p>
		1.3 Остекление	<p>1.3.1 Не допускается использование цветного (тонированного в массе), зеркального остекления.</p> <p>1.3.2 Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла. **</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
		1.4 Цоколь	<p>1.4.1 Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений).</p> <p>1.4.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 8028, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 8002, 060 50 30, 1011, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 1020, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 7004, 7001, 7015, 7037, 7048, 080 60 05, 7009, 120 60 05, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7035, 9010.</p>

			<p>1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.4.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.5 Кровля	<p>1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 3007, 9006, 8004, 8011, 8028, 7021, 7024, 7045, 820-5.</p> <p>1.5.2 Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.6 Элементы входных групп	<p>1.6.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 8028, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 8002, 060 50 30, 1011, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 1020, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 7004, 7001, 7015, 7037, 7048, 080 60 05, 7009, 120 60 05, 1019, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7035, 9010.</p> <p>1.6.2 Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 8001, 075 70 50, 070 70 40, 080 80 40, 085 90 30, 2003, 050 60 40, 060 70 40, 050 70 30, 030 50 30, 040 50 40, 8015, 8023, 3012, 230 50 10, 280 70 10, 210 70 10, 180 40 15, 6033, 160 60 20, 6028, 6010, 6011, 240-2, 5000, 5014, 5024, 9010.</p> <p>1.6.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p>
		1.7 Ограждения	<p>1.7.1 В ограждении балконов, лоджий, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон).</p> <p>1.7.2 В ограждении земельного участка цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 7016, 7024, 7005, 7004, 9006, 9010, 9001, 7032, 1019, 8028, 8017, 6020, 6003, 6026.</p> <p>1.7.3 Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала.</p> <p>1.7.4 Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.**</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>

2	Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений	<p>2.1 Входные группы жилой и общественной части должны иметь освещение.</p> <p>2.2 Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку.</p> <p>2.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения.</p> <p>2.4 Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К.</p> <p>2.5 Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения.</p>
---	--	--

Требования к внешнему облику фасадов объектов ВРИ 1-8 относящихся к группе «Социальные»

Таблица 3

№	Параметр	Конструктивный элемент	Требования
1.	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений	<p style="text-align: center;">1.1 Стены</p> <p style="text-align: center;">1.2 Окна</p> <p style="text-align: center;">1.3 Остекление</p>	<p>1.1.1 В цветовом решении облицовочных материалов каждого блока объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 50% общей площади фасадов), не более двух - в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 30% общей площади фасадов) и не более трех - в качестве акцентных цветов (суммарно не более 20% общей площади фасадов).</p> <p>1.1.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL:</p> <p>- основные оттенки - 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 830-1, 110-4, 000 90 00, 110-1, 9018,9002, 100 93 05, 085 93 05, 9010;</p> <p>- дополнительные оттенки - 040 50 20, 050 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 1019, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 130 80 10, 7039, 8002, 7046, 060 50 30, 1020, 240 60 05, 260 80 10, 9010;</p> <p>- акцентные оттенки - 8004, 8001, 8025, 040 50 10, 8024, 060 50 20, 040 50 30, 050 60 20, 040 60 20, 180 50 15, 160 60 20, 170 60 10, 5018, 6027, 6021, 240-2, 110 90 35, 100 90 40, 5007, 5014, 5024, 5012, 240 70 25, 230 70 20, 230 50 10, 210 70 10, 220 80 10, 4001, 4009, 310 60 15, 320 70 15, 310 80 15, 280 70 20, 280 70 10, 280 80 15, 290 80 15, 1028, 1034, 070 70 40, 080 80 40, 070 80 40, 070 80 30, 085 90 30, 1032, 1018, 2012, 2003, 050 70 40, 050 60 40, 060 70 40, 050 70 30, 040 70 20, 050 80 30, 040 80 20, 040 50 40, 3022, 3014, 030 50 30, 3012, 030 70 20, 3015, 020 80 20, 020 70 10, 9010.</p> <p>1.1.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.1.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада.</p> <p>1.2.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8014, 7021, 1002, 9010, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 9005.</p> <p>1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение отличающегося цвета для окон первого этажа здания.</p> <p>1.3.1 Не допускается использование цветного (тонируемого в массе), зеркального остекления.</p> <p>1.3.2 Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.**</p>

			<p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
		1.4 Цоколь	<p>1.4.1 Предусмотреть цветовой решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю. 1.4.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 830-1, 110-4, 000 90 00, 110-1, 9018,9002, 100 93 05, 085 93 05, 040 50 20, 050 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 1019, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 130 80 10, 7039, 8002, 7046, 060 50 30, 1020, 240 60 05, 260 80 10, 9010. 1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 1.4.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.5 Кровля	<p>1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8011, 8028, 7021, 7024, 7045, 820-5. 1.5.2 Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.6 Элементы входных групп	<p>1.6.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 830-1, 110-4, 000 90 00, 110-1, 9018,9002, 100 93 05, 085 93 05, 040 50 20, 050 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 1019, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 130 80 10, 7039, 8002, 7046, 060 50 30, 1020, 240 60 05, 260 80 10, 9010. 1.6.2 Допускается использовать один из следующих акцентных оттенков RAL: 8004, 8001, 8025, 040 50 10, 8024, 060 50 20, 040 50 30, 050 60 20, 040 60 20, 180 50 15, 160 60 20, 170 60 10, 5018, 6027, 6021, 240-2, 110 90 35, 100 90 40, 5007, 5014, 5024, 5012, 240 70 25, 230 70 20, 230 50 10, 210 70 10, 220 80 10, 4001, 4009, 310 60 15, 320 70 15, 310 80 15, 280 70 20, 280 70 10, 280 80 15, 290 80 15, 1028, 1034, 070 70 40, 080 80 40, 070 80 40, 070 80 30, 085 90 30, 1032, 1018, 2012, 2003, 050 70 40, 050 60 40, 060 70 40, 050 70 30, 040 70 20, 050 80 30, 040 80 20, 040 50 40, 3022, 3014, 030 50 30, 3012, 030 70 20, 3015, 020 80 20, 020 70 10, 9010. 1.6.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p>
		1.7 Ограждения	<p>1.7.1 Цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, а также ограждений земельного участка должно осуществляться в</p>

		<p>соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 7016, 7024, 7005, 7004, 9006, 9010, 9001, 7032, 1019, 8028, 8017, 6020, 6003, 6026.</p> <p>1.7.2 Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала.</p> <p>1.7.3 Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.**</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
2	Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений	<p>2.1 Входные группы, эвакуационные выходы, указатели и информационные элементы должны иметь освещение.</p> <p>2.2 Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку.</p> <p>2.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения.</p> <p>2.4 Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К.</p> <p>2.5 Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения.</p>

Требования к внешнему облику фасадов объектов ВРИ 1-21, относящихся к группе «Общественные»

Таблица 4

№	Параметр	Конструктивный элемент	Требования
1	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений	1.1 Стены	<p>1.1.1 В цветовом решении облицовочных материалов каждого блока объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% от общей площади фасадов), не более двух - в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и не более одного - в качестве акцентного цвета (не более 10% от общей площади фасадов).</p> <p>1.1.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL:</p> <p>- основные оттенки - 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 000 90 00, 9010;</p> <p>- дополнительные оттенки - 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7024, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010;</p> <p>- акцентные оттенки - 030 40 30, 040 50 30, 050 40 30, 8002, 1002, 070 70 30, 1020, 060 70 40, 050 70 30, 6011, 5014, 280 70 10, 90101.</p> <p>1.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.2 Окна	<p>1.2.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8014, 7021, 1002, 9010, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 9005.</p> <p>1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.3	1.3.1 Не допускается использование цветного (тонируемого) в

		Остекление	<p>массе), зеркального остекления.</p> <p>1.3.2 Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.**</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
		1.4 Цоколь	<p>1.4.1 Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений).</p> <p>1.4.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 000 90 00, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7024, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010.</p> <p>1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т.д., и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.4.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.5 Кровля	<p>1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8011, 8028, 7021, 7024, 7045, 820-5.</p> <p>1.5.2 Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.6 Элементы входных групп	<p>1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 000 90 00, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 7024, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010.</p> <p>1.6.2 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит, и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p>
		1.7 Ограждения	<p>1.7.1 В ограждении балконов, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон).</p> <p>1.7.2 В ограждении земельного участка цветовое решение должно</p>

		<p>осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 7016, 7024, 7005, 7004, 9006, 9010, 9001, 7032, 1019, 8028, 8017, 6020, 6003, 6026.</p> <p>1.7.3 Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала.</p> <p>1.7.4 Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.**</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
2	Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений	<p>2.1 Входные группы должны иметь освещение.</p> <p>2.2 Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку.</p> <p>2.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения.</p> <p>2.4 Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К.</p> <p>2.5 Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видео наблюдения.</p>

Требования к внешнему облику фасадов объектов ВРИ 1,2, относящихся к группе «Индивидуальные жилые»

Таблица 5

№	Параметр	Конструктивный элемент	Требования
1	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений	1.1 Стены	<p>1.1.1 В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% общей площади фасадов) и не более двух - в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 40% общей площади фасадов).</p> <p>1.1.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки - 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 9010; - дополнительные оттенки - 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 8028, 8002, 1011, 1020, 7015, 180 80 05, 7035, 9010.</p> <p>1.1.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.1.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада.</p>
		1.2 Окна	<p>1.2.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8014, 7021, 1002, 9010, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 9005.</p> <p>1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.3 Остекление	<p>1.3.1 Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.**</p> <p>*Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета.</p> <p>**Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
		1.4 Цоколь	<p>1.4.1 Предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон, ограждений).</p> <p>1.4.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05,</p>

			<p>120 60 05, 085 60 10, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 8028, 8002, 1011, 1020, 7015, 180 80 05, 7035, 9010.</p> <p>1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.4.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.</p>
		1.5 Кровля	<p>1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 3005, 3007, 9006, 8004, 8011, 8028, 7021, 7024, 7045, 820-5, 6020, 6003, 6026.</p> <p>1.5.2 Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.6 Элементы входных групп	<p>1.6.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 050 60 10, 1019, 070 70 10, 050 70 20, 060 70 10, 085 70 20, 080 70 30, 1001, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 060 80 20, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 7032, 110 80 10, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 160 80 05, 240 80 05, 830-1, 110-4, 9018, 9002, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 030 40 30, 040 50 20, 040 50 30, 040 70 10, 050 70 20, 070 80 20, 050 40 30, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 70 30, 1002, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 320 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7005, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 150 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 8028, 8002, 1011, 1020, 7015, 180 80 05, 7035, 9010.</p> <p>1.6.2 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p>
		1.7 Ограждения	<p>1.7.1 В ограждении балконов, лоджий, парапетов и прочих элементов здания предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из колеров элементов здания (стен, элементов окон).</p> <p>1.7.2 В ограждении земельного участка цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 7016, 7024, 7005, 7004, 9006, 9010, 9001, 7032, 1019, 8028, 8017, 6020, 6003, 6026.</p> <p>1.7.3 Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных RAL в пользу натурального цвета материала.</p> <p>1.7.4 Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
2	Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений		<p>2.1 Входные группы должны иметь освещение.</p> <p>2.2 Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку.</p> <p>2.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения.</p> <p>2.4 Подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К.</p> <p>2.5 Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видео наблюдения.</p>

Требования к внешнему облику фасадов объектов ВРИ 1-11, относящихся к группе «Обслуживающие»

Таблица 6

№	Параметр	Конструктивный элемент	Требования
1	Требования к цветовым характеристикам зданий, строений и сооружений	1.1 Стены	<p>1.1.1 В цветовом решении облицовочных материалов каждого блока объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% общей площади фасадов) и не более двух - в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 40% общей площади фасадов).</p> <p>1.1.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: - основные оттенки - 1019, 070 70 10, 060 70 10, 085 70 20, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 830-1, 110-4, 9018, 050 60 10, 1001, 060 80 20, 110 80 10, 240 80 05, 9002, 000 90 00, 9010; - дополнительные оттенки - 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010.</p> <p>1.1.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.1.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей. Поэтажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада.</p>
		1.2 Окна	<p>1.2.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8014, 7021, 1002, 9010, 7010, 7011, 7024, 7026, 820-5, 9005.</p> <p>1.2.2 Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.</p>
		1.3 Остекление	<p>1.3.1. Цветовое решение должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках стекла.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.</p>
		1.4 Цоколь	<p>1.4.1 Предусмотреть цветовое решение, соответствующее колеру стены, примыкающей к цоколю.</p> <p>1.4.2 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 1019, 070 70 10, 060 70 10, 085 70 20, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 830-1, 110-4, 9018, 050 60 10, 1001, 060 80 20, 110 80 10, 240 80 05, 9002, 000 90 00, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010.</p> <p>1.4.3 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>1.4.4 При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать</p>

			отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с колером отделки этих поверхностей.
		1.5 Кровля	1.5.1 Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 8011, 8028, 7021, 7024, 7045, 820-5, 6020, 6003, 6026. 1.5.2 Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении.
		1.6 Элементы входных групп	1.6.1. Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 1019, 070 70 10, 060 70 10, 085 70 20, 080 80 20, 780-4, 070 80 20, 080 80 10, 040 80 10, 310-1, 1015, 1013, 060 90 05, 070 90 10, 060 90 10, 9001, 150-5, 160-5, 160-3, 7038, 7044, 095 80 10, 080 80 05, 110-3, 120 70 05, 100 80 05, 840-2, 120-5, 840-1, 160 70 05, 830-1, 110-4, 9018, 050 60 10, 1001, 060 80 20, 110 80 10, 240 80 05, 9002, 000 90 00, 070 40 10, 8025, 070 50 20, 075 60 20, 050 50 10, 060 50 05, 7039, 7006, 060 60 05, 070 60 10, 040 50 20, 040 70 10, 070 80 20, 050 50 20, 060 50 30, 070 60 30, 060 60 20, 070 90 20, 7036, 360 60 05, 000 65 00, 340 70 05, 020 80 05, 090 50 20, 1036, 1000, 075 70 20, 1014, 7003, 7033, 7002, 7030, 7034, 780-М, 7001, 7004, 7037, 7048, 080 60 05, 100 50 10, 100 50 05, 120 60 05, 085 60 10, 140 60 05, 180 70 05, 130 70 10, 140 80 10, 180 80 05, 050 70 20, 8028, 7005, 7015, 9010. 1.6.2 При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных - кирпич, гранит и т. д. и имитирующих натуральные - композитные плиты и т.д.) допускается отклонение от перечня разрешенных RAL. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.
		1.7 Ограждения	1.7.1 Цветовое решение ограждений элементов здания, парапетов, а также ограждений земельного участка должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию RAL: 9005, 7016, 7024, 7005, 7004, 9006, 9010, 9001, 7032, 1019, 8028, 8017, 6020, 6003, 6026. 1.7.2 Цветовое решение ограждений, выполненных из стекла, должно осуществляться в нейтральных* и серых оттенках.** *Нейтральный оттенок стекла – это стекло с максимальной прозрачностью, без искажения цвета. **Серые оттенки стекла необходимо подобрать с учетом каталога производителя.
2	Требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений		2.1 Входные группы должны иметь освещение. 2.2 Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку. 2.3 Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия экранировались светозащитными устройствами или не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения. 2.4 Подсветка осуществляется белым с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2000-2700 К. 2.5 Не допускается засветка окон жилых помещений, расположенных вблизи зданий, а также камер видеонаблюдения

Указанные ТРЕБОВАНИЯ к внешнему облику объекта капитального строительства не распространяются к объектам капитального строительства, расположенных в границах исторического поселения город Армавир. Необходимо руководствоваться Предметом охраны и границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Армавир, утвержденным приказом администрации Краснодарского края от 27 августа 2019 года № 160-кн «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения Армавир Краснодарского края».

Начальник правового управления
администрации муниципального
образования город Армавир

А.В.Ившин